

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/ZK/2021/71K/1**

Producent: Klimosz Sp. z o.o.
 ul. Zjednoczenia 6
 43-250 Pawłowice
Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: **KLIMOSZ LE15 o mocy 15 kW**
Paliwo: Węgiel kamienny - groszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{son}	%	87	-	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	83,50	≥ 77	
Emisja sezonowego ogrzewania pomieszczeń	Pył	$E_{s,p}$	mg/m ³ _n	25,00	≤ 40
	Organiczne Związki Gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m ³ _n	15,50	≤ 20
	Tlenek Węgla	$E_{s,CO}$	mg/m ³ _n	240,50	≤ 500
	Tlenki Azotu	$E_{s,NOx}$	mg/m ³ _n	310,00	≤ 350
Wytworzone ciepło użytkowe	przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	kW	16,20	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P_p	kW	3,95	-
Sprawność użytkowa	przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	%	86,40	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	η_p	%	86,75	-
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	przy znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,max}$	kW	0,06	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,min}$	kW	0,05	-
	w trybie czuwania	P_{SB}	kW	0,02	-
Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEl	-	83,50	-	
Klasa efektywności energetycznej	-	-	B	-	

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Interpolację przeprowadzono na podstawie wyników zawartych w sprawozdaniach o numerach 139/16-LG oraz 143/16-LG.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAŃ
I WZORCOWAŃ

dr inż. *Maciej Jodkowski*



Katowice, 01.07.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu