

Vérification des Exigences Essentielles. Les essais ont été réalisés suivant les Spécifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant" et basés sur la norme NF EN ISO/CEI 17025, avec l'aide de la norme EN 303-5 (2012) Chaudières de chauffage - Partie 5.

Verification of Essential Requirements. Tests have been operated according to Specifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant" and based on the NF EN ISO/CEI 17025, with the help of EN 303-5 (2012) Heating boilers – Part 5.

### ATTESTATION NUMERO : 059B

CERTIGAZ atteste que les appareils, mis sur le marché par la Société :  
CERTIGAZ, attest that appliances marketed by :

**Fonderie SIME S.p.A**  
**via GARBO, 27**  
**I-37045 Legnago (VR) Italy**

- **Genre de l'appareil** : Chaudières spéciales pour combustibles solides (BOIS)
- *Kind of the appliance* : Heating boilers for solid fuels (BOIS)
- **Tirage** : 20 Pa
- *Draught* : 20 Pa

Marques commerciales et modèles <i>Trade mark and models</i>		Ont été vérifiés avec le rapport de l'essai N° <i>Were checked with the test report n°</i>		Validation du Rapport émis <i>Validation Report issued</i>			
SIME		CE 2016-052 CE 2016-053 CE 2016-054		selon l'autorisation de laboratoire LAB CE 001 Rév.4 par CERTIGAZ <i>according to laboratory Authorization LAB CE 001 Rév.4 by CERTIGAZ</i>			
Model	CLASS		Efficiency %	Heat Output kW	CO mg/m <sup>3</sup> at10% o <sub>2</sub>	OGC mg/m <sup>3</sup> at10% o <sub>2</sub>	Dust mg/m <sup>3</sup> at10% o <sub>2</sub>
SOLIDA EV 3	3	Nom.	75,0	11,0	4.768	89,5	79,7
SOLIDA EV 4	3	Nom.	76,5	17,5	4.625	63,9	99,0
SOLIDA EV 5	3	Nom.	78,0	24,0	4.483	38,2	118,2
SOLIDA EV 6	3	Nom.	77,8	29,5	4.656	58,2	120,2
SOLIDA EV 7	3	Nom.	77,5	35,0	4.829	78,1	122,1

Sont conformes aux exigences essentielles de la EN 303-5 (2012) Chaudières de chauffage – Partie 5.

Are in conformity with the essential requirements of EN 303-5 (2012) Heating boilers – Part 5.

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité .


1/1

Reproduction of this attestation must be in full.

Cette attestation est valide jusqu'au 5 août 2019. Elle annule toute attestation antérieure.

Validity date: August 04<sup>th</sup>, 2019. It cancels any previous attestation.

Neuilly, le 8 août 2016

Le Président  
  
Georges BOUCHARD