

REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA ZGAZOWUJĄCEGO DREWNO

EKOSTER 3

Instrukcja
obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne

- Regulator przeznaczony jest do pracy z kotłami centralnego ogrzewania gazowującymi drewno
- Instalowanie regulatora należy powierzyć osobie uprawnionej.
- Regulator podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.
- Wymagane jest, aby kocioł posiadał własne zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury kotła spowodowanym np. nieprawidłową pracą regulatora lub urządzeń z nim współpracujących.
- Regulator należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie do temperatury wyższej niż 40 °C.
- Regulator nie może być narażony na zalanie wodą oraz na warunki powodujące skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia).
- Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane zgodnie z opisem montażu i zasadami postępowania z urządzeniami elektrycznymi.
- Przepalenie bezpieczników wskutek złego podłączenia przewodów lub zwarcia w instalacji elektrycznej nie stanowi podstawy do naprawy gwarancyjnej.
- Przed uruchomieniem regulatora należy sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych.
- Regulator zabezpieczony dwoma bezpiecznikami 5 A.
- Podłączenia przewodów zasilających oraz wymiany bezpiecznika należy dokonać przy wyłączonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilająca regulator musi być wyjęta z gniazda sieciowego). Podłączenie odbiorników i wymiana bezpiecznika przy włączonej wtyczce sieciowej regulatora grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przewody przyłączeniowe tego regulatora mogą być wymienione wyłącznie przez producenta lub jego autoryzowany zakład serwisowy.
- Zabrania się użytkowania uszkodzonego regulatora.



Uwaga: Bezpieczniki wymieniać zawsze przy wyłączonym urządzeniu i wtyczce wyjętej z gniazda sieciowego.

Spis treści


1. Opis regulatora.....	4
2. Opis elementów obudowy.....	5
3. Opis przyłączy.....	6
4. Montaż regulatora.....	6
5. Schemat podłączenia regulatora do instalacji grzewczej.....	7
6. Menu główne - struktura.....	8
7. Menu serwisowe - struktura.....	8
8. Tabela ustawień - Menu główne.....	9
9. Tabela ustawień - Menu serwisowe.....	9
10. Opis ekranów głównych.....	10
11. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara.....	10
12. Ustawienie parametrów pracy kotła i rozpalanie.....	11
13. Podkładanie paliwa do kotła.....	12
14. Wyłączenie kotła.....	12
15. Menu główne - Temperatury.....	12
16. Menu główne - Wersja programu.....	13
17. Menu główne - Nastawy fabryczne.....	14
18. Menu główne - Praca ręczna.....	14
19. Menu główne - Zegar.....	15
20. Menu główne - Parametry pracy.....	15
21. Menu serwisowe - Parametry serwisowe.....	16
22. Menu serwisowe - Nastawy fabryczne.....	19
23. Menu serwisowe - Tryb pracy.....	19
24. Menu serwisowe - CWU serwis.....	19
25. Menu serwisowe - Alarmy.....	21
26. Menu serwisowe - Temperatura maksymalna.....	22
27. Menu serwisowe - Język.....	22
28. Funkcja Comfort System.....	22
29. Funkcja ochrony przed zamrożeniem.....	23
30. Alarmy - Opis.....	23
31. Dane techniczne.....	25
32. Informacja o recyklingu.....	26

1. Opis regulatora


Regulator EKOSTER 3 przeznaczony jest do sterowania pracą kotła zgazowującego drewno, załączania pompy c.o. typu laddomat oraz pompy c.w.u. w instalacjach centralnego ogrzewania.

Regulator posiada następujące funkcje:

- utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie wentylatorem nadmuchowym i wyciągowym
- ustawiana moc wentylatora oraz jego płynny rozruch
- programowalny przedmuch kotła
- automatyczne wyłączenie sterowania po wygaszeniu kotła
- zatrzymywanie pracy wentylatora na czas podkładania paliwa do kotła
- sterowanie pracą pompy obiegowej c.o. typu laddomat w zależności od ustawionej temperatury jej pracy
- możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
- sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od wymaganej temperatury
- układ zabezpieczenia - mechaniczny bezpiecznik termiczny TERMIK
- funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
- funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
- sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
- współpraca z termostatem pokojowym



2. Opis elementów obudowy




1. Wyświetlacz
2. Diody sygnalizacyjne
3. Przycisk powrotu / PODKŁADANIE
4. Przycisk nastaw "w górę" (▲)
5. Przycisk MENU
6. Przycisk nastaw "w dół" (▼)
7. Wyłącznik sieciowy

Opis diod sygnalizacyjnych

- wentylator nadmuchowy
- wentylator wyciągowy
- pompa laddomatu
- pompa c.w.u.


Rys.1 Opis panelu przedniego regulatora




- | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------------------|
| | regulator pokojowy | L | wyjście L 230V wentylatora nadmuchowego |
| | czujnik klapy i drzwiczek | L | wyjście L 230V wentylatora wyciągowego |
| | czujnik cwu | L | wyjście L 230V pompy cwu |
| | czujnik spalin | L | wyjście L 230V pompy Laddomatu |
| | czujnik kotła | F1, F2 | gniazda bezpieczników |
| | termik | RS | gniazdo serwisowe |

Rys. 2 Opis wyjść na tylnej ścianie regulatora

3. Opis przyłączy



Rys. 3 Schematy podłączenia przewodu zasilającego do pomp i wentylatorów.



Rys. 4 Schemat połączenia czujników klapy i drzwi.



Uwaga: Otwarcie klapy lub drzwiczek sygnalizowane jest alarmem i komunikatem na wyświetlaczu. Włączany jest wentylator wyciągowy i wyłączany nadmuchowy.

4. Montaż regulatora

4.1 Montaż regulatora - Podłączenie do instalacji elektrycznej

1. Podłączyć odpowiednie przewody zasilające od pomp i wentylatorów.
2. Zamontować wszystkie niezbędne czujniki.
3. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego regulator do gniazda ~ 230 V.
4. Włączyć regulator wyłącznikiem sieciowym.




Uwaga: W sytuacjach, gdy po włączeniu regulatora, ekran wyświetlacza nie świeci się, należy sprawdzić, czy w gniazdku sieciowym jest napięcie, następnie sprawdzić bezpieczniki i w razie ich uszkodzenia wymienić na nowe 5 A. Jeżeli, pomimo wymiany bezpieczników, ekran wyświetlacza nadal pozostaje ciemny, należy skontaktować się z serwisem.


Bezpiecznik wymieniać zawsze przy wyłączonym urządzeniu i wtyczce wyjętej z gniazda sieciowego.


6. Menu główne - struktura

MENU GŁÓWNE wcisnąć 



7. Menu serwisowe - struktura

MENU SERWISOWE wcisnąć  i przytrzymać ok. 5 sek.



8. Tabela ustawień - Menu główne

	Nazwa	Jednostka	Zakres ustawień	Ustawienia fabryczne
MENU GŁÓWNE	TEMPERATURY			
	temperatura kotła	°C	60+97	65
	cwu	°C	40+70	50
	spalin	°C	110+280	200
	PARAMETRY PRACY			
	hister. kotła	°C	1+9	2
	pompa laddomat	°C	60+90	65
	dt wygaszania	°C	10+30	10
	czas wygaszania	min	0+45	30
	grzanie siła nadmuchu	%	1+100	100

9. Tabela ustawień - Menu serwisowe

	Nazwa	Jednostka	Zakres ustawień	Ustawienia fabryczne
MENU SERWISOWE	PARAMETRY SERWISOWE			
	podkładanie	min	0:30+9:30	1:30
	podtrz. went. siła nadmuchu	%	1+100	100
	podtrz. went. praca	sek	wył+90	10
	podtrz. went. pauza	min	5+240	20
	wentylator płynnie	-	tak/nie	nie
	went. wyciąg. (wspomaganie)	-	tak/nie	nie
	temperatura spalin	-	tak/nie	nie
	temper. spalin - histereza	°C	10+90	50
	temper. spalin - wygaszanie	°C	wył/50+150	90
	temper. spalin - czas wygasz.	min	1+45	15
	regulator pokojowy	-	tak/nie	nie
	TRYB PRACY	-	tylko laddomat/laddomat i cwu/priorytet cwu	tylko laddomat
	CWU SERWIS			
	legionella	-	tak/nie	nie
	kocioł-bojler	°C	2+20	5
	histereza	°C	2+9	5
	ALARM			
	czujnik drzwi	-	tak/nie	nie
	czujnik kłapy	-	tak/nie	nie
	temper. pomp	°C	80+99	80
	temper. kotła	°C	80+99	85
	TEMPERATURA MAX			
temperat. max kotła	°C	85+97	90	
temperat. max spalin	°C	180+280	280	

10. Opis ekranów głównych

EKRAN GŁÓWNY 1 - ekran podstawowy



1. Aktualna godzina / dzień tygodnia
2. Temperatura mierzona kotła / Temperatura zadana
3. Status pracy - START / STOP/ GRZANIE / PODTRZYMANIE / PODKŁADANIE / BRAK PALIWA
4. Sygnalizacja wzrostu ↑ lub spadku ↓ temperatury

EKRAN GŁÓWNY 2

temperatury mierzone spalin i CWU (jeśli opcje aktywowane i podłączone czujniki), wejście przyciskiem ▲



1. Temperatura mierzona spalin
2. Temperatura CWU: Zadana / Mierzona

EKRAN GŁÓWNY 3

aktualny tryb pracy regulatora, wejście przyciskiem ▼

Tryb pracy
Laddomat i CWU

11. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara

Regulator włączyć wyłącznikiem sieciowym - na ekranie zostaną wyświetlone informacje: nazwa regulatora oraz numer programu (np. ver. 1.03).

DK SYSTEM
EKOSTER 3

CRANP-KOVO
ver. 1.03

11. Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara (ciąg dalszy)


Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do warunków lokalnych i uwarunkowań budowlanych oraz przeszkolenie z obsługi przeprowadza firma instalatorska, posiadająca odpowiednie uprawnienia.





Regulator jest ustawiony fabrycznie i gotowy do pracy. Patrz "Tabela ustawień".

Firma instalatorska podczas pierwszego uruchomienia może dokonać dalszych ustawień wg życzeń klienta. Wszystkie ustawienia mogą być w każdej chwili indywidualnie zmienione.

Przerwy w dostawie prądu nie powodują utraty danych z pamięci urządzenia. Oprócz ustawień zegara.

Podczas pierwszego uruchomienia na wyświetlaczu pojawi się pulsujący zegar oraz dzień tygodnia.





W celu ustawienia prawidłowej godziny i daty, należy nacisnąć  a następnie przyciskami   nastawić żądany dzień tygodnia i zaakceptować .



Podobnie należy postąpić ustawiając aktualną godzinę, a następnie minuty.




Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym naciśnięciu przycisku  następuje przejście do ekranu głównego.



12. Ustawienie parametrów pracy kotła i rozpalenie

Ustawić temperatury zadane kotła i cwu w Menu Główne / Temperatury.



W celu rozpalenia w piecu należy:


1. Wypełnić komorę kotła paliwem i rozpalić .
2. Zamknąć szczelnie drzwi komory paleniskowej.
3. Uruchomić wentylator, naciskając przycisk  .

Gdy temperatura na kotle wzrośnie do poziomu określonego przez parametr "dt"(patrz punkt "Menu serwisowe / Parametry serwisowe / dt wygaszania"), regulator przejdzie do pracy z trybu **START** w tryb **GRZANIE**.

Po osiągnięciu żądanej temperatury, regulator przejdzie do pracy w trybie **PODTRZYMANIE** do momentu, gdy temperatura spadnie poniżej histerezy kotła - więcej patrz punkt **Parametry pracy - HISTEREZA**.

13. Podkładanie paliwa do kotła

Podkładając paliwo do kotła, należy zatrzymać pracę dmuchawy. Dokonać należy tego poprzez naciśnięcie przycisku ; na ekranie pojawi się symbol  wraz z odliczanym czasem do ponownego uruchomienia. Czas niezbędny do podkładania ustawiany jest w Menu Serwisowe / Parametry serwisowe / Podkładanie.

Naciśnięcie przycisku  podczas odliczanego czasu powoduje wyjście z trybu podkładania i powrót regulatora do pracy automatycznej.

 1:25 Temp:47°
Podkładanie 



Uwaga: Podczas podkładania uruchomiony zostaje wentylator wyciągowy. Zatrzymany zostaje wentylator nadmuchowy.

14. Wyłączenie kotła

Zakończenie pracy kotła może nastąpić na skutek braku opału lub zakończenia procesu wygaszania.

W sytuacji braku opału, wyświetli się komunikat "Brak paliwa".

06:25 Temp:22°
Brak paliwa

Komunikat "Brak paliwa" i przejście w tryb Stop pojawi się gdy:

1. Nastąpi spadek temperatury poniżej wartości określonej przez parametr **dt** i będzie trwał przez czas określony parametrem "czas wygaszania".
2. Temperatura spalin spadnie poniżej parametru "Temperatura spalin - Wygaszanie" przez czas dłuższy od parametru "Temperatura spalin - czas wygaszania" (tylko jeśli włączona jest opcja "czujnik spalin").

15. Menu główne - Temperatury

Okno to umożliwi wejście do ustawień temperatury zadanej kotła, CWU i spalin.

< Temperatury >

Wejście do ustawień: Menu główne / Temperatury

15.1 Temperatura zadana kotła

Parametr określa temperaturę zadaną kotła, po osiągnięciu której, zostaną wyłączone wentylatory a sterownik wejdzie w tryb "Podtrzymanie".

**Nastawy
Temperat. :65°**

Zakres zmian: 60° ÷ 97°
Ustawienie fabryczne: 65°



Uwaga: Jeśli jest włączona obsługa CWU to do temperatury zadanej kotła zostanie dodana wartość dwóch parametrów:

1. Różnica Kocioł-Bojler (domyślnie 5°C)
2. Histereza CWU (domyślnie 5°C)

15.2 Temperatura CWU

Parametr określa temperaturę CWU, po osiągnięciu której, zostanie wyłączona pompa CWU.

Okno niewidoczne jeśli cwu nieaktywne.

**Nastawy
CWU :50°**

Zakres zmian: 40° ÷ 70°
Ustawienie fabryczne: 50°

15.3 Temperatura spalin

Parametr określa temperaturę spalin po przekroczeniu której wyłączone zostaną wentylatory i uruchomi się alarm z komunikatem "T.spalin".

Okno niewidoczne jeśli opcja jest nieaktywna.

**Temp. spalin
:200°**

Zakres zmian: 110° ÷ 280°
Ustawienie fabryczne: 200°

16. Menu główne - Wersja programu

Okno informuje o wersji oprogramowania wgranego do sterownika.

< Wersja prog.>

**Ekoster 3
ver. 1.03**

17. Menu główne - Nastawy fabryczne

Funkcja ta służy do usunięcia parametrów ustawionych przez użytkownika i powrót do nastaw fabrycznych.

Wejście do ustawień - **Menu główne / Nastawy fabryczne**

Potwierdzenie zmiany parametrów na nastawy fabryczne należy dokonać przyciskiem ▲.

< Nast. Fabr. >

Nast. Fabr.
+ Potwierdz.



Wskazówka: Powrót do nastaw fabrycznych dotyczy tylko ustawień parametrów dostępnych w Menu Głównym. Powrót do nastaw fabrycznych wszystkich parametrów należy dokonać w Menu serwisowe / Fabr. Serwis

18. Menu główne - Praca ręczna

Funkcja pozwalająca na przetestowanie prawidłowości pracy poszczególnych wyjść.

< Praca ręczna >

18.1 Praca ręczna - siła nadmuchu

Parametr pozwalający na ustawienie mocy, z jaką pracować ma wentylator podczas PRACY RĘCZNEJ (testowania).

Praca ręczna
Siła Nadm : 50%

Zakres zmian: $1^{\circ} \div 100^{\circ}$
Ustawienie fabryczne: 50°

18.2 Praca ręczna - testowanie wyjść

Okno pozwalające na przetestowanie prawidłowości pracy poszczególnych wyjść: wentylator wyciągowy, wentylator nadmuchowy, laddomat, pompa cwu.

Wybór testowanego wyjścia dokonywany jest przyciskiem ■■, a jego włączenie/wyłączenie następuje poprzez naciśnięcie ▲ lub ▼. Wyjście aktualnie sprawdzane sygnalizowane jest mrugającym symbolem na ekranie a włączenie - odpowiednią diodą.

Went.W	Went.N
Ladd	CWU

19. Menu główne - Zegar

Funkcja ZEGAR umożliwia zmianę ustawionej godziny oraz dnia tygodnia. Wybór parametru do zmiany dokonujemy przyciskiem **■** a jego wartość zmieniamy przyciskami **▲** **▼**.

Po wprowadzeniu nastaw i dwukrotnym naciśnięciu przycisku **↶** następuje przejście do ekranu głównego.

< Zegar >

▼▼▼
Wto 12:00

20. Menu główne - Parametry pracy

Funkcja PARAMETRY PRACY pozwala na ustawienie parametrów pracy kotła, pompy laddomatu oraz wentylatora.

Wejście do ustawień - **Menu główne / Param. pracy**

< Param.Pracy >

20.1 Parametry pracy - Histereza

Parametr określa liczbę stopni Celsjusza, o jaką musi spaść temperatura na kotle poniżej ustawionej, aby sterownik wszedł w tryb pracy GRZANIE.

Param.Pracy
Hist. kotła: 5°

Zakres zmian: 1°÷ 9°
Ustawienie fabryczne: 5°

20.2 Parametry pracy - Pompa laddomatu

Parametr określa temperaturę po osiągnięciu której, załączy się pompa laddomatu.

Param.Pracy
Pompa Ladd: 65°

Zakres zmian: 60°÷ 90°
Ustawienie fabryczne: 65°

20.3 Wygaszanie - parametr dt

Parametr określający, o ile stopni Celsjusza musi być niższa temperatura na kotle od ustawionej, by rozpoczęło się odliczanie czasu wygaszania a po nim zakończenie pracy kotła - patrz punkt **Regulacja czasu wygaszania**.

dt wygasz. : 10°

Zakres zmian: 10°÷30°
Ustawienie fabryczne: 10°

Przykład:

- temperatura ustawiona na kotle: 60 °C
- "dt": 10 °C

Gdy temperatura spadnie do poziomu 50 °C (60 °C - 10 °C), regulator zacznie odliczać ustawiony czas - patrz punkt **Regulacja czasu wygaszania** - po czym wentylatory ostatecznie zakończą pracę.

20.4 Czas wygaszania

Parametr pozwalający na ustawienie czasu pracy regulatora (liczonego w minutach) podczas wygaszania czyli po spadku temperatury na kotle o parametr "dt". Po upływie tego czasu nastąpi zakończenie pracy kotła.

Wygasz.<min>:30

Zakres zmian: 0÷45 min
Ustawienie fabryczne: 30 min

20.5 Parametry pracy - Grzanie - siła nadmuchu

Parametr pozwalający na ustawienie mocy, z jaką pracować będzie wentylator nadmuchowy w trybie GRZANIE.

**Grzanie
Siła Nadm : 100%**

Zakres zmian: 1% ÷ 100%
Ustawienie fabryczne: 100%

21. Menu serwisowe - Parametry serwisowe

21.1 Parametry serwisowe - podkładanie - pauza wentylatora

Parametr określający czas trwania pauzy w pracy wentylatora nadmuchowego niezbędnej do dołożenia paliwa do kotła.

**Podkładanie
: 1:30**

Zakres zmian: 0:30 ÷ 9:30
Ustawienie fabryczne: 1:30

21.2 Parametry serwisowe - podtrzymanie - siła nadmuchu

Parametr pozwalający na ustawienie mocy, z jaką pracować będzie wentylator nadmuchowy w trybie Podtrzymanie.

Podtrz.went
Siła nadm : 100%

Zakres zmian: 1% ÷ 100%
Ustawienie fabryczne: 100%

21.3 Parametry serwisowe - podtrzymanie - praca wentylatora

Parametr określa czas pracy wentylatora (liczony w sekundach) w trybie pracy Podtrzymanie.

Podtrz.went
Praca<sek> : 10

Zakres zmian: wył ÷ 90
Ustawienie fabryczne: 10

21.4 Parametry serwisowe - podtrzymanie - pauza wentylatora

Parametr określa czas pauzy wentylatora (liczony w minutach) w trybie pracy Podtrzymanie.

Podtrz.went
Pauza<min> : 20

Zakres zmian: 5 ÷ 240
Ustawienie fabryczne: 20

21.5 Parametry pracy - Wentylator - praca płynna

Parametr włączający lub wyłączający płynną pracę wentylatora. Wyłączenie pracy płynnej spowoduje włączenie się wentylatora od razu z pełną ustawioną mocą bez płynnego rozruchu.

Wentylator
Płynnie: nie

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

21.6 Parametry pracy - Wspomaganie wentylatora

Parametr włączający lub wyłączający pracę wentylatora wyciągowego. Wentylator ten pracuje równoległe z wentylatorem nadmuchowym (oprócz Podkładania).

Wspomaganie
: nie

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

21.7 Parametry pracy - Temperatura spalin

Parametr włączający lub wyłączający funkcję pomiaru temperatury spalin.
Parametr należy aktywować po podłączeniu czujnika spalin.

Temp. spalin
: nie

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

21.8 Parametry pracy - Temperatura spalin - histereza

Parametr określający wartość o jaką musi spaść temperatura spalin po przekroczeniu zadanej aby wyłączył się alarm i kocioł powrócił do normalnej pracy.

Temp. spalin
Histereza : 50°

Zakres zmian: 10°+90°
Ustawienie fabryczne: 50°

21.9 Parametry pracy - Temperatura spalin - wygaszanie

Parametr określający wartość temperatury spalin. Po spadku poniżej tej wartości kocioł wejdzie w tryb pracy "Wygaszanie" i rozpocznie się odliczanie czasu wygaszania. Po jego upływie nastąpi zakończenie pracy kotła.

Temp. spalin
Wyg. : 90°

Zakres zmian: wył/50°÷150°
Ustawienie fabryczne: 90°

21.10 Parametry pracy - Temperatura spalin - czas wygaszania

Parametr pozwalający na ustawienie czasu pracy wentylatorów w trybie "Wygaszanie" po spadku temperatury spalin poniżej ustawionej. Po jego zakończeniu nastąpi zakończenie pracy kotła.

Temp. spalin
Czas wyg.<m> : 15

Zakres zmian: 1÷45
Ustawienie fabryczne: 15

21.11 Parametry pracy - Regulator pokojowy

Parametr aktywujący współpracę regulatora pokojowego ze sterownikiem Ekoster 3.

Sygnal z regulatora pokojowego załącza lub wyłącza pompę Laddomat.

Reg. Pokojowy
:nie

Zakres zmian: tak / nie
Ustawienie fabryczne: nie

22. Menu serwisowe - Nastawy fabryczne

Funkcja ta służy do usunięcia parametrów ustawionych przez użytkownika i powrót do nastaw fabrycznych.

Potwierdzenie zmiany parametrów na nastawy fabryczne należy dokonać przyciskiem ▲.

< Fabr. Serwis >

Fabr. Serwis
+ Potwierdz.

23. Menu serwisowe - Tryb pracy

Okno umożliwiające wybór trybu pracy w jakim ma pracować sterownik.

Wejście do ustawień - **Menu serwisowe / Tryb pracy**

Tryb Pracy
Tylko Laddomat

Zakres zmian: tylko laddomat / laddomat i cwu / priorytet cwu
Ustawienie fabryczne: tylko laddomat



Wskazówka: Przy włączenie trybu "Priorytet cwu" lub "laddomat i cwu" warunkiem niezbędnym do uruchomienia się pompy c.w.u. jest osiągnięcie minimalnej różnicy temperatur pomiędzy kotłem a podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej.

Priorytet c.w.u. oznacza, że kiedy temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. spadnie poniżej ustawionej, wówczas kocioł przestaje pracować na potrzeby centralnego ogrzewania i zaczyna podgrzewać wodę użytkową.

24. Menu serwisowe - CWU serwis

Funkcja ta służy ustawienia parametrów obiegu CWU.

< CWU Serwis >

24.1 C.W.U. serwis - Ochrona przed legionellą

Funkcja ta chroni instalację c.w.u. i podgrzewacz c.w.u. przed rozwojem bakterii z grupy "legionella".

CWU serwis
legionella : nie

Wejście do ustawień - **Menu serwisowe / CWU serwis / legionella**

Zakres zmian: tak/nie
Ustawienie fabryczne: nie

24.1 C.W.U. serwis - Ochrona przed legionellą (ciąg dalszy)

Funkcja działa tylko wtedy, gdy obsługa c.w.u. jest włączona i funkcja “ochrona przed legionellą” jest włączona (fabrycznie ustawiona na “wylączona”). Funkcja uruchamia się w poniedziałek o godz. 1:00. Kocioł jest nagrzewany do maksymalnie dopuszczalnej temperatury regulacji (ustawionej w menu serwisowym). Pompa c.w.u. pracuje do godz. 1:54 pod warunkiem, że temperatura kotła jest wyższa od temperatury c.w.u. Wylączone są: pompa c.o. i obiegi 3,4,5 (zawór i pompa). O godz. 2:00 kocioł wraca do normalnej pracy.



Uwaga: W godzinach działania funkcji “ochrona przed legionellą” należy zachować szczególną ostrożność podczas poboru ciepłej wody aby uniknąć poparzenia. **Ciepła woda osiąga wtedy temperaturę ok. 70°.**

Aby nastąpiła pełna dezynfekcja podgrzewacza c.w.u. zaleca się ustawienie temperatury kotła na min. 70°.

Działanie funkcji sygnalizowane jest symbolem “!”.

24.2 Różnica temperatur pomiędzy kotłem a podgrzewaczem c.w.u.

Parametr określający minimalną różnicę temperatur mierzonych pomiędzy kotłem a podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej jaka musi wystąpić, by opłacałnym było podgrzewanie ciepłej wody. Jeżeli różnica ta będzie mniejsza od zadanej - pompa ciepłej wody użytkowej **nie** będzie się załączała (niezależnie od tego, czy priorytet ciepłej wody jest włączony czy nie).

**Ciepła woda
Kocioł-Boj: 5°**

Zakres zmian: 2°+20°

Ustawienie fabryczne: 5°



Wskazówka: Warunkiem niezbędnym do załączania się pompy c.w.u. jest osiągnięcie minimalnej różnicy temperatur mierzonych pomiędzy kotłem a podgrzewaczem.

Sterownik musi być ustawiony w tryb pracy “laddomat i c.w.u.” lub “priorytet c.w.u.”. Ustawienia w **“Menu serwisowe / Tryb pracy”**.

24.3 Histereza pracy pompy c.w.u.

Parametr określający liczbę stopni Celsjusza, o jaką musi spaść temperatura na podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej poniżej ustawionej, aby włączyła się pompa ciepłej wody użytkowej.

**Ciepła woda
Histereza : 5°**

Zakres zmian: 2°+9°

Ustawienie fabryczne: 5°

25. Menu serwisowe - Alarmy

Menu umożliwiające ustawienia wielkości po przekroczeniu których uruchomiony zostanie alarm.

Wejście do ustawień - **Menu serwisowe / Alarm**

< Alarm >

25.1 Alarm - Czujnik otwarcia drzwi

Parametr pozwalający na włączenie alarmu sygnalizującego otwarcie drzwi.

Alarm
Czuj. drzwi : nie

Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie

25.2 Alarm - Czujnik otwarcia klapy

Parametr pozwalający na włączenie alarmu sygnalizującego otwarcie klapy.

Alarm
Czuj. klapy : nie

Zakres zmian: nie / tak
Ustawienie fabryczne: nie

25.3 Alarm - temperatura pomp

Parametr pozwalający na ustawienie temperatury, powyżej której uruchomią się awaryjnie obie pompy (pompa c.w.u. uruchomi się pod warunkiem, że regulator będzie pracował w trybie obsługi ciepłej wody użytkowej).

Alarm
Temp.Pomp : 80°

Zakres zmian: 80°+99°
Ustawienie fabryczne: 80°

25.4 Alarm - temperatura kotła

Parametr pozwalający na ustawienie temperatury kotła, powyżej której uruchomi się alarm "T.kotła". Uruchomią się awaryjnie obie pompy

Alarm
Temperat. : 85°

Zakres zmian: 80°+99°
Ustawienie fabryczne: 85°

26. Menu serwisowe - Temperatura maksymalna

Menu umożliwiające ustawienie temperatury maksymalnej kotła i spalin, do której można ustawić w "Menu główne / Temperatury"

< Temp.max >

26.1 Temperatura maksymalna - Temperatura maksymalna kotła

Parametr pozwalający na ustawienie maksymalnej temperatury kotła. Nastawa ta ogranicza maksymalną temperaturę kotła w ustawieniach: "Menu główne / Temperatury"

Temp. kotła
Temp.max :90°

Zakres zmian: 85°÷97°
Ustawienie fabryczne: 90°

26.2 Temperatura maksymalna - Temperatura maksymalna spalin

Parametr pozwalający na ustawienie maksymalnej temperatury spalin. Nastawa ta ogranicza maksymalną temperaturę spalin w ustawieniach: "Menu główne / Temperatury"

Temp. spalin
Temp.max :280°

Zakres zmian: 180°÷280°
Ustawienie fabryczne: 280°

27. Menu serwisowe - Język

Nastawa ta służy do ustawienia języka wyświetlanych komunikatów.
Wejście do ustawień - **Menu serwisowe / Język**

< Język >

28. Funkcja COMFORT SYSTEM

Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowaniu pompy obiegowej przez osadzający się kamień na wirniku pompy. Regulator automatycznie załącza pompę obiegową na 30 sekund co 24 godziny, licząc od ostatniego jej uruchomienia. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana jest mruganiem diody POMPA. Funkcja zaczyna działać po 24 godzinach od włączenia regulatora.



Uwaga: Aby funkcja COMFORT SYSTEM była aktywna, po zakończeniu sezonu grzewczego należy pozostawić regulator włączony do sieci.

29. Funkcja ochrony przed zamrożeniem

Regulator zabezpiecza instalację grzewczą przed zamrożeniem, powodując włączenie na stałe obu pomp w sytuacji, gdy temperatura wody w układzie spadnie do 4 °C lub niższej (pompa c.w.u. uruchomi się pod warunkiem, że regulator będzie pracował w trybie obsługi ciepłej wody użytkowej).

30. Alarmy - opis

30.1 Przekroczenie temperatury na kotle

W sytuacji, gdy temperatura na kotle przekroczy ustawioną w punkcie **Alarm - temperatura kotła**, wówczas na ekranie pojawi się komunikat **T.Kotła** oraz będzie generowany przerywany sygnał dźwiękowy.

06:25 Temp:88°
T.Kotła.

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

30.2 Uszkodzenie czujnika temperatury kotła

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony czujnik temperatury kotła, wówczas na ekranie pojawi się komunikat **Cz.Kotła** (zostanie zatrzymana praca wentylatora), zamiast temperatury kotła pojawi się "--" oraz będzie generowany ciągły sygnał dźwiękowy.

06:25 Temp:--°
Cz.Kotła

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

30.3 Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u.

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony czujnik temperatury c.w.u., wówczas na ekranie pojawi się komunikat **Cz.CWU** (zostanie zatrzymana praca pompy c.w.u.), zamiast temperatury c.w.u. pojawi się "--" oraz będzie generowany ciągły sygnał dźwiękowy.

06:25 Temp:60°
Cz.CWU

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

30.4 Przekroczenie temperatury spalin

W sytuacji, gdy temperatura spalin przekroczy ustawioną w punkcie **Temp max / Temp spalin**, wówczas na ekranie pojawi się komunikat **T.Spalin** oraz będzie generowany przerywany sygnał dźwiękowy.

06:25 Temp:88°
T.Spalin

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

30.5 Uszkodzenie czujnika temperatury spalin

W sytuacji, gdy zostanie uszkodzony czujnik temperatury spalin, wówczas na ekranie pojawi się komunikat **Cz.Spalin**.

06:25 Temp:--°
Cz.Spalin

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

30.6 Bezpiecznik termiczny

W sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie temperatury na kotle powyżej 90 °C, nastąpi awaryjne odłączenie pracy wentylatora. Jednocześnie na ekranie pojawiać się będzie informacja **BEZPIECZNIK TERMICZNY** oraz będzie generowany przerywany sygnał dźwiękowy (pod warunkiem, że jest on włączony - patrz punkt **Alarm - dźwięk**).

**BEZPIECZNIK
TERMICZNY**

Po spadku temperatury poniżej 70°C, należy skasować sygnał alarmu i odblokować działanie bezpiecznika termicznego przyciskiem ↩ .

W przypadku zabezpieczenia czujnikiem STB należy odkręcić nakrętkę zabezpieczającą i zresetować czujnik za pomocą specjalnego przycisku.

30.7 Otwarte drzwi lub kłapa

W sytuacji, gdy nastąpi otwarcie drzwi lub klapy uruchomi się alarm dźwiękowy, na ekranie wyświetli się komunikat **“DRZWI OTWARTE”** lub **“KLAPA OTWARTA”**. Nastąpi awaryjne wyłączenie wentylatora nadmuchowego. Wentylator wyciągowy zostanie załączony.

DRZWI OTWARTE

Kasowanie alarmu przyciskiem ↩

31. Dane techniczne

Zakres mierzonych temperatur	od - 9 °C do + 99 °C
Zakres ustawienia temperatur dla kotła	od + 60 °C do + 97 °C
Zakres ustawienia temperatur dla podgrzewacza c.w.u.	od + 40 °C do + 70 °C
Zakres ustawienia temperatur dla pompy laddomat	od + 60 °C do + 90 °C
Płynny rozruch wentylatora	tak
Regulowana maksymalna moc wentylatora	1% - 100 %
Histeresa pompy c.w.u. (różnica zał. - wył.)	od 2 °C do 9 °C
Regulacja przedmuchu (możliwość całkowitego wyłączenia przedmuchu)	praca: 0 - 90 sekund przerwa: 5 - 240 minut
Regulowany czas wygaszania kotła	0 - 45 minut
Dopuszczalne obciążenie wyjść	wentylator: 100 W / 230 V wentylator wyciągowy: 100 W / 230 V pompa laddomat: 200 W / 230 V pompa c.w.u.: 100 W / 230 V
Znamionowe napięcie zasilania	~ 230 V, 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne	2 x 5 A
Wilgotność względna powietrza	< 95 %
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Temperatura otoczenia	od 0 °C do + 40 °C



*Uwaga: W zależności od wersji programu, niektóre zakresy nastaw mogą różnić się od powyższych

32. Zasady postępowania ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym



Pozbądź się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki).

Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania, należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.